PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ELBLĄGU
ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg; tel./fax. (055) 232-74-31, tel. (055) 232-32-60,
adres strony BIP – http://psseelblag.nowybip.pl mail: psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl

Elbląg, 13.12.2021 r.

HK.4410.439.2021.WK.1

Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko
Plac Wolności 3
82-340 Tolkmicko

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie sprawozdań z wyników badań, realizowanych według ustalonego przez Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku przy ul. Do Wałów 1 Harmonogramu pobierania próbek wody do badań na 2021 rok, **w wodociągu sieciowym Tolkmicko**, zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w dniu 18.12.2020 r., jak również na podstawie prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu, zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), monitoringu jakości wody w przedmiotowym wodociągu,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu stwierdza:
przydatność wody do spożycia

Przeprowadzona kontrola jakości wody, pobranej do badań w dniach: 15.03.2021 r. ,22.11.2021 r. przez próbkobiorcę PSSE w Elblągu i analiza próbek wykonana w WSSE w Olsztynie Laboratorium w Elblągu, posiadającym znak akredytacji AB 618 oraz w WSSE w Olsztynie Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności, Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza, posiadającym znak akredytacji AB 451, jak również ocena Sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w dniach: 16.02.2021 r., 16.07.2021 r., 26.10.2021 r. w Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. w Gdyni, posiadającym znak akredytacji AB 079, a także przez Laboratorium Badania Wody Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Elblągu, posiadającym zatwierdzony przez PPIS w Elblągu system jakości wykonywanych badań (decyzja nr: HK.071.2.2021.NB.4 z dnia 29.03.2021 r.), wykonanych na zlecenie administratora wodociągu, wykazały, że w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych (obejmujących również oznaczenie enterokoków) i fizykochemicznych grupy A i B z załącznika nr 2, jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w załączniku nr 1 w częściach: A, B i C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Natomiast, po przeanalizowaniu sprawozdań z badań jakości wody, wykonanych w WSSE w Olsztynie Laboratorium w Elblągu, jakość wody nie odpowiadała wymogom, określonym w załączniku nr 1 przedmiotowego rozporządzenia, z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej ilości bakterii grupy coli w próbkach wody, pobranych do badań w dniu 15.07.2021 r. w dwóch punktach poboru: SUW Tolkmicko - woda uzdatniona oraz na sieci (Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szpitalna 4, Tolkmicko), przez pracownika tut. PSSE, w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego. Ze względu na wystąpienie przekroczenia wartości parametrycznej dla bakterii grupy coli w ilościach: 42 jtk/100 ml i 31 jtk/100 ml, odbiegającego od wymogów norm (0 jtk/100 ml), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu, mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne ludzi wydał decyzję administracyjną Nr 10/2021 z rygorem natychmiastowej wykonalności, nakazującą wyeliminowanie stwierdzonego skażenia bakteriologicznego.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ELBLĄGU
ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg; tel./fax. (055) 232-74-31, tel. (055) 232-32-60,
adres strony BIP – http://psseelblag.nowybip.pl mail: psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl

W wyniku niezwłocznie podjętych i realizowanych działań naprawczych przez administratora wodociągu sieciowego Tolkmicko doprowadzono do obniżenia wartości tego parametru do wartości <10 jtk/100 ml, przy jednoczesnym utrzymaniu parametrów: *Escherichia coli* i Enterokoki na poziomie 0 jtk/100 ml , dlatego też PPIS w Elblągu uchylił w/w decyzję i wydał decyzję nr 12/2021 na warunkową przydatność wody do spożycia z w/w wodociągu sieciowego.
Ponowne badania wody wykonane w dniu 05.08.2021 r. w Laboratorium EPWiK w Elblągu oraz w laboratorium WSSE w Olsztynie Laboratorium w Elblągu, wykazały, że zawartość bakterii grupy coli doprowadzono do wymaganego poziomu, określonego w załączniku nr 1 części C w Tabeli. 1. lp.1 w/w rozporządzenia, tym samym PPIS w Elblągu uchylił decyzję nr 12/2021 stwierdzając przydatność wody do spożycia w wodociągu sieciowym Tolkmicko.

Ponadto PPIS w Elblągu przypomina, że zgodnie z § 15 ust. 1 i ust. 2 oraz z częścią D załącznika nr 4 obowiązującego rozporządzenia, termin wykonania kolejnego pomiaru stężenia trytu i izotopów radu: Ra-226 i Ra-228 upływa **16.08.2022** r. natomiast radonu **16.08.2027 r.**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Elblągu

mgr inż. Marek Jarosz
specjalista higieny i epidemiologii

Otrzymują:
1. Adresat (e-PUAP)
2. aa

Do wiadomości:
1. Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej
ul. Do Wałów 1, 82-340 Tolkmicko (e-mail: zgws@wp.pl)