



Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

Laboratorium Badania Wody
82-300 Elbląg ul. Rawska 2-4
Tel. 55 2307290

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY

Klient (nazwa/adres):
Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku
ul. Do Wałów 1
82-340 Tolkmicko
Miejsce/punkt pobrania próbki: SUW Tolkmicko - woda uzdatniona
Obiekt badany: woda do spożycia
Próbkę pobrał i dostarczył: zleceniodawca
Data sporządzenia sprawozdania: 22.10.2021 r.

Data pobrania i dostarczenia do laboratorium	Data rozpoczęcia badania	Data zakończenia badania	Kod próbki (B)
18.10.2021	18.10.2021	21.10.2021	z 301

Lp.	Nazwa oznaczenia	Metoda badawcza	J.m.	Wynik	NDS
1	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-4	jtk/100ml	0	0
2	Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-4	jtk/100ml	0	0
3	Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100ml	0	0
4	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1ml	20	bez nieprawidłowych zmian ¹⁾

*NDS – wartość parametryczna dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wg Rozp. MZ z dn. 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 2294)

¹⁾ Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej; 200 jtk/ml w kranie u konsumenta.
Wzrost z badań może być powielane tylko w całości. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Laboratorium Badania Wody posiada zatwierdzony przez PPIS w Elblągu system jakości wykonywanych badań (decyzja nr HK.071.2.2021.NB.4 z dnia 29.03.2021 r.)

KIEROWNIK
Laboratorium Badania Wody
mgr Joanna Omieczyńska